


جهت نگهداری آرماتورهای فوقانی

[illegible]

الزامی است نسبت به رعایت درز انقطاع به مقدار حداقل ۵ سانتی متر (طبق طرح معماری) از سازه های مجاور اقدام گردد. در صورت وجود پاشنه در فونداسیون سازه های مجاور الزامی است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به بازنگری در طرح فونداسیون اقدام شود.