

[illegible]

۱- کلیه عملیات اجرایی مدرج در جدول نازک کاری میبایست مطابق نقشه های جزییات مورد تایید دستگاه نظارت انجام پذیرد

۲- کلیه سگهای مصرفی میبایست از نوع درجه یک و با ساب بسیار عالی باشد نمونه و ابعاد کلیه سگهای مصرفی میبایست قبل از تهیه و اجرا با نقشه های معماری کنترل و به تایید دستگاه نظارت رسانیده شود

۳- در فضاهای x در قسمت پشت روشویی دیوار کاشی کاری می باشد.

۴- دیوارهایی که دارای روشویی می باشد تا زیر آیه باید عایق رطوبتی داشته باشد.

۵- درفضاهای دارای سرویس بهداشتی تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر از کف عایق رطوبتی شود.

۶- در فضاهایی که دارای دوش هستند باید تا بالای دوش عایق رطوبتی شود.

۷- کلیه تیغه های داخلی (به غیر از تیغه های میانی سرویس بهداشتی و دوشها) میبایست تا زیر سقف سازه اجرا گردد و با ملات ماسه

و سیمان به ضخامت ۲ س.م. اندود شود.

۸- نوع سازه های مصرفی و نحوه زیر سازی پانلهای گچی یا تایل های ۶۰×۶۰ س.م. میباید مطابق استاندارد شرکت تولیدی آن باشد. بدیهی است جزئیات زیرسازی میبایست به تایید دستگاه نظارت رسانیده شود.

۹- چوبهای مصرفی برای ساخت درهای چوبی میبایست از نراد خارجی فنلاندی یا محصولات مشابه مورد تایید دستگاه نظارت باشد

[illegible]