

س گ تراورتن کرم حاجی آباد (صیقلی به ضخامت ۴ س.م.)

توجه - لبه سنگ بصورت لب گرد ابزار زده شود و به همراه تعبیه آبچکان
توجه - لبه سنگ در نبشها بصورت فارسی بر ابزار زده شود

آجر نمای کرم طرب سنتی مطابق نمونه مورد تایید مشاور آجر گلبهی

آجر نمای کرم طرب سنتی مطابق نمونه مورد تایید مشاور

آجر نمای کرم طرب سنتی مطابق نمونه مورد تایید مشاور

آجر گلبهی

رأيتس دو لايه

آجر گلبهی

شبکه مش از میلگرد ۱۰ با فاصله ۲۵ سانتیمتر

قوتی ۴۰ به ضخامت ۴ میلیمتر

ورق فلاشنگ با رنگ کورهای

ضخامت ۲ میلیمتر

جویست از نبشی نمره ۵ و به ضخامت ۶ میلیمتر

قوتی ۴۰ به ضخامت ۴ میلیمتر جهت انتظار پنجره

پ جرہ المیومی یو پی وی سی با قابلیت نصب شیشه دوجدارہ ضخامت شیشہ ۶ و ۴ م.م.

آجر نمای کرم طرب سنتی مطابق نمونه مورد تایید مشاور

(جدار داخلی و بیرونی)

رأيتسردو لایه

شبکه مش از میلگرد ۱۰ با فاصله ۲۵ سانتیمتر

قوتی ۴۰ به ضخامت ۴ میلیمتر

آجر هره ای به رنگ سفید

آجر نمای کرم طرب سنتی مطابق نمونه مورد تایید مشاور

آجر گلبهی

آجر هره ای به رنگ سفید

قوٹی ۴۰ بہ ضخامت ۴ میلیمٹر

پ جره آلمیومی یو پی وی سی با قابلیت نصب شیشه دوجداره ضخامت شیشه ۶ و ۴ م.م (جدار داخلی و بیرونی)

ملات ماسه و سیمان به ضخامت ۲ س.م با سطح لیسہ ای

عایق رطوبتی سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی

تور سیمی

دو غاب ملات ماسه وسيمان به ضخامت ۲ س.م

س گ ت ر ا و ر ت ن ک ر م ح ا ج ی آ ب ا د

بتن کفسازی با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۲۵۰ کیلو گرم سیمان درمتر مکعب به ضخامت ۱۰ س.م

شن نقلی به ضخامت ۵ س.م

بلوکار با سنگ قلوه به ضخامت ۲۵ س.م

آجر کاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان

WALL SEC 2

SC: 1-25

[illegible]